

台灣排放標準 — 排放限值

- 1994年5月4日環署空字第 12812 號令
發布全文九條
- 1999年3月31日環署空字第 0017426 號
令修正發布第一條、第四條條文
- 2003年4月9日環署空字第 0920023989
號修正第四條附表二

台灣排放標準 — 排放限值

電力設施空氣 污染物排放標準	PM (mg/Nm ³)	不透光率	NO _x (ppm)	SO _x (ppm)
	169	<20%	235	300

備註條款

- 年累積運轉時數小於 720 小時。且
- 專用於跳電、限電期間之發電機組。或
- 外島於 1992年4月11日前設立之機組。